

COPIA



**CSI**

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940 - www.csi-spa.com

## **CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO**

*CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION*

**Registrazione n.° CPD/1264/07**

*Registration number*

**l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.**

*The Certification Body CSI S.p.A.*

**dichiara che la Società/declare that the Company**

**MTH Srl**

**Via Rivera, 92 - 10040 ALMESE (TO)**

Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/ *Has requested on the specimens named*

**“PORTE AUTOMATICHE MOD. GHIGLIOTTINA”**

*Vertical sliding doors*

Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13241-1:2003, in conformità ai punti 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (ove applicabili) richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3(tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

*For Initial Type-Examination according to the EN 13241-1:2003 and to test in compliance with the points 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (where applicable) of EN 13241-1:2003, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive*

***I risultati delle prove eseguite sul campione più critico della famiglia e applicabili alle versioni di dimensioni inferiori sono riportati nell'Allegato A***

*The results of the tests done on the most critical specimen included in the range and applicable on the lower dimensions specimens are reported in Annex A*

Data emissione/issue date 23/03/2007  
Data scadenza/expiring date 22/03/2012


**GRUPPO  
IMQ**

**Il Responsabile del Centro**

*Managing Director*

Dott. Ing. P. Cau

COPIA



**CSI**

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

## ***Certificato di Esame di Tipo - Allegato A***

*Certificate of Type Examination - Annex A*

**Registrazione n.° CPD/1264/07**

*Registration number*

**MTH Srl**

**Via Rivera, 92 - 10040 ALMESE (TO)**

***“PORTE AUTOMATICHE MOD. GHIGLIOTTINA”***

*Vertical sliding doors*

***In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:***

*Based on the Initial Type Tests and the documents of the registered Technical File, the applicable results to all the family products are:*

<b>Dimensioni massime /Max Size (mm) :</b>	<b>W 4000 x H 4000</b>
<b>4.2.8 - Sicurezza aperture /Safe opening :</b>	<b>conforme</b>
<b>4.2.9 - Rilascio di sostanze pericolose /Dangerous substances:</b>	<b>conforme</b>
<b>4.3.3 - Forza di funzionamento /Operating forces:</b>	<b>conforme</b>
<b>4.4.3 - Resistenza al carico del vento/Wind load :</b>	<b>classe 3</b>

Data emissione/issue date 23/03/2007  
Data scadenza/expiring date 22/03/2012

**GRUPPO  
IMQ**

***Il Responsabile del Centro***

*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau